

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4426/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

KOPAMA Sp. z o. o.
Os. Rusa 11/55
61-245 Poznań

stwierdza, że wyrób:

Sorbent typ KOPAMEX-KOPSORB

produkowany przez:

KOPAMA Sp. z o. o.
Os. Rusa 11/55
61-245 Poznań

w zakładzie produkcyjnym:

KOPAMA Sp. z o. o.
Orla 59
63-720 Koźmin Wielkopolski

spełnia wymagania:

pkt. 9.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6153/2021 z dnia 21.06.2021 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 940/BU/21 z dnia 19.04.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urzędzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4426/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od 25.08.2021 r.

do 24.08.2026 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 25 sierpnia 2021 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4426/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Sorbent typ KOPAMEX-KOPSORB

Przeznaczenie	do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych
Zastosowanie	na powierzchniach stałych
Postać	granulat
Podstawowy składnik	tuff wulkaniczny, guma SBR i NBR
Zdolność pochłaniania oleju	nie mniej niż 50% wagowych w stosunku do masy sorbentu
Gęstość nasypowa	518,98 g/l \pm 10 %
Granulacja:	
• ziaren powyżej 4 mm	0,29 \pm 10 %
• ziaren poniżej 0,125 mm	29,49 \pm 10 %

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 25 sierpnia 2021 r.